

 **Produktsertifikat****Nr. 0013**

SINTEF Byggforsk bekrefter at

**YCT kobberrør, dimensjon 6 – 54mm**

er i samsvar med kravene i

NS-EN 1057

Godstykkelser etter NKB Produktregler 11, type 1 og 2

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**Yorkshire Copper Tube Ltd**East Lancashire Road, Kirkby  
Merseyside L33 7TU, England

Produsent:

Mueller Europe Ltd.  
Oxford Str. Bilston, West Midlands  
WV 14 7DS England

Utstedt: 23.07.2004

Fornyet: 12.09.2014

Revidert: 16.09.2015

Gyldig frem til: 01.10.2019

Mueller Europe Ltd har kontrollavtale med Swerea KIMAB

*Monica N. Malmedal*.....  
Monica Nodland Malmedal  
Sertifiseringsleder