



Produktsertifikat

Nr. 0013

SINTEF bekrefter at

YCT kobberrør, type R220 dimensjon 6 – 22 mm, type R250 dimensjon 10 – 22 mm og type R290 dimensjon 10 – 108 mm

er i samsvar med kravene i:

EN 1057

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Yorkshire Copper Tube

Oxford Street, Bilston,
West Midlands, WV14 7DS, UK

Produsent:

Mueller Europe Ltd.
Oxford Street, Bilston,
West Midlands, WV14 7DS, UK

Utstedt: 23.07.2004

Fornyhet: 19.07.2019

Gyldig frem til 01.08.2024 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....
Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder